

■ハイテック雨漏り修繕 実績表

◆番号	◆施工年月	◆所在地	◆物件名	◆物件概要	◆漏水箇所	◆侵水箇所	◆処置方法	◆経過報告
42	平成28年6月	豊島区北大塚	Kビル	R C造6階建て 商業ビル	5階室内天井	屋上鳩小屋	鳩小屋天端に板金工事	防水完了
41	平成28年4月	川口市朝日	P社川口事業所ビル	S造外壁ALC 会社社屋・倉庫	シャッターBOX上部	折板庇取合い	シーリング処理及びシャッターBOXシーリング	経過観察後、異常報告なし
40	平成28年4月	大田区南雪谷	アパートメントY	R C造3階建て 集合住宅	3階天井	屋上防水	屋上一部防水補修	経過観察中・屋上防水改修提案中
39	平成28年4月	さいたま市浦和区	フォーラムK	R C造3階建て 集合住宅	2階事務室天井	バルコニー・外壁	第一段階として3階バルコニー床ウレタン塗膜防水を完了。改善されない場合は外壁改修を提案。	経過観察後再漏水 外壁改修提案中
38	平成28年3月	渋谷区渋谷	Mビル	R C造10階建て 商業ビル	階段室内壁	外部スチールパネル及び外壁	足場架設・スチールパネルシーリング処理・外壁改修	経過観察後、異常報告なし
37	平成28年3月	港区南青山	A. C. ビル	R C造 商業ビル	地下天井	外構車路アスコン	他業者室内グラウト注入・自社U字溝改修	防水完了
36	平成28年3月	日野市南平	M様邸	P C造3階建て 個人邸	2階内壁及び天井	外壁P C取合い	P C板間目地建物全体が劣化。外壁改修を提案中。取り急ぎ当該箇所のみ脚立作業・シーリング補修を完了。	経過観察後、異常報告なし
35	平成28年3月	渋谷区千駄ヶ谷	R千駄ヶ谷	R C造5階建て 集合住宅	3階玄関天井	外壁排気口	脚立作業・ベントキャップ取付け	防水完了
34	平成28年2月	あきる野市雨間	H様邸	S造外壁ALC 個人邸	1階便所天井	外部階段柱型ボード	ボード貼替モルタル巾木新設及び塗膜防水	防水完了
33	平成28年1月	江戸川区深川	清澄マンション	R C造8階建て 集合住宅	701号室内壁	外部サッシュ周囲	高所作業車によるシーリング打替え	防水完了
32	平成28年1月	渋谷区神宮前	Cビル	R C造7階建て 商業ビル	5階店舗天井	6階屋上笠木周囲	シーリング打替え	防水完了
31	平成28年1月	渋谷区宇田川町	渋谷EM	R C造8階建て 商業ビル	6階カーテンウォール	カーテンウォール天端	シーリング打替え	防水完了
30	平成27年12月	渋谷区宇田川町	渋谷EM	R C造8階建て 商業ビル	各階カーテンウォール	カーテンウォール	足場架設・シーリング打替え	経過観察後、一部箇所のみ再漏水
29	平成27年10月	北区赤羽	赤羽Iビル	S造4階建て 商業ビル	4階サッシュ上部	パネルカーテンウォール	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え	経過観察後、異常報告なし
28	平成27年10月	青梅市今井	I老人ホーム	厨房棟R C造平屋 老人ホーム	厨房天井	屋上排気設備鳩小屋	第一段階として設備周囲既存シーリング撤去打替えを完了・改善されない場合は屋上防水を提案。	第一段階にて経過観察、漏水の報告なし
27	平成27年10月	千代田区神田淡路町	神田1ビル	SRC造11階建て 商業ビル	10階会議室床	鉄骨階段本体接合部	鉄骨張出し部分上部のコンクリートジャンカをシーリング充填	経過観察後、異常報告なし
26	平成27年10月	練馬区関町東	K社ビル	S造2階建て 会社社屋	2階サッシュ上部	屋上ドレン・外壁パネル	散水試験の結果、屋上ドレンと外壁パネル取合いの2系統の漏水と断定。屋上防水の改修及び、パネル取合いシーリング。	防水完了
25	平成27年9月	中野区本町	F. W. ビル	S造10階建て 商業ビル	6~8階サッシュ上部	第二系統 ガラスカーテン	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え	経過後異常なし・別箇所より漏水報告
24	平成27年9月	同上	同上	S造10階建て 商業ビル	10階天井	第一系統 塔屋内部床	塔屋内スラブ貫通配管周囲シーリング・塔屋外部各所シーリング	防水完了

■ハイテック雨漏り修繕 実績表

◆番号	◆施工年月	◆所在地	◆物件名	◆物件概要	◆漏水箇所	◆侵水箇所	◆処置方法	◆経過報告
23	平成27年7月	台東区小島	K社ビル	S R C造4階建て 商業ビル	各所内壁・サッシュ上部	外壁	足場架設・外壁改修工事 シーリング及び外壁透明被膜防水	防水完了
22	平成27年6月	渋谷区渋谷	Sビル	S R C造9階建て 商業ビル	9階サッシュ周囲	カーテンウォール	脚立作業・シーリング打替え	経過観察後、異常報告なし
21	平成27年6月	中央区月島	A月島ビル	R C造4階建て 集合住宅	3階サッシュ周囲	カーテンウォール	テーブルリフト作業・シーリング打替え	経過観察後、異常報告なし
20	平成27年5月	新宿区住吉町	Vマンション	R C造5階建て 集合住宅	半地下1階天井	2階地上部分排水溝	U字溝清掃・ウレタン塗膜防水	経過観察後、異常報告なし
19	平成27年4月	国立市東	Rマンション	R C造5階建て 集合住宅	3階室内床	サッシュ戸走り	戸走りよりオーバーフローして室内に心酔していたようなので、レールをカットし水逃げ道を作成した。	経過観察後、異常報告なし
18	平成27年4月	世田谷区太子堂	R-m	R C造3階建て 集合住宅	3階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：ゴムシート防水 新規：ポリマーセメント系防水	経過観察後、異常報告なし
17	平成27年3月	大田区京浜島	D社ビル	S造3階建て 会社社屋	3階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：アスファルト防水 新規：アスファルト防水トーチ工法	経過観察後、異常報告なし
16	平成26年12月	大田区京浜島	T社ビル	S造増築部 事務所	2階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：ゴムシート防水押えコン 新規：ウレタン塗膜防水	経過観察後、異常報告なし
15	平成26年10月	さいたま市大宮区	Sビル	R C造7階建て 商業ビル	地階天井	第二系統 外部歩道土間	漏水経路発泡ウレタン充填・シーリング	防水完了
14	平成26年9月	荒川区西日暮里	R2西日暮里	R C造10階建て 商業ビル	1階外壁床取合い	外部基礎周囲	基礎部、隙間モルタル充填・ポリマーセメント系防水	経過観察後、異常報告なし
13	平成26年7月	福生市福生	F社社屋	S造3階建て 会社社屋	3階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：アスファルト防水押えコン 新規：ウレタン塗膜防水	防水完了
12	平成26年7月	中野区中野	中野ゲストハウス	R C造4階建て ゲストハウス	4階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：ゴムシート防水 新規：ウレタン塗膜防水	防水完了
11	平成26年7月	千代田区岩本町	Fビル	S R C造8階建て 商業ビル	各所天井・壁	外壁他	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え	経過観察後、異常報告なし
10	平成26年7月	目黒区自由が丘	Gビル	S造3階建て 商業ビル	3階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：塩ビシート防水 新規：高強度ウレタン塗膜防水	防水完了
9	平成26年5月	さいたま市大宮区	Sビル	R C造7階建て 商業ビル	地階天井	外部冷媒管引き込み部	ラッキング撤去・冷媒管周囲シーリング及びウレタン塗膜防水	防水完了
8	平成26年5月	新宿区西早稲田	M社本社ビル	S造8階建て 会社社屋	南・西サッシュ	第二系統 ALC板間・サッシュ	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え 外壁改修提案中	経過観察中・大雨時に少量の漏水あり
7	平成26年5月	同上	同上	同上	北7階トイレ天井	第一系統 8階ルーフドレン	ドレン排水管から逆流しオーバーフローしたので、排水管の経路変更。	経過観察後、異常報告なし
6	平成25年12月	埼玉県草加市	Nマンション	S R C造10階建て 集合住宅	地下ピット	地下外壁	ピット内漏水部研り・止水セメント・珪酸系防水セメント	経過観察後、異常報告なし
5	平成25年10月	さいたま市南区	M様邸	R C造3階建て 個人邸	2階キッチン	出窓周囲	足場架設・シーリング打替え	防水完了

